



Projekt pn.: „Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**GMINA UŚCIMÓW**  
Stary Uścimów 37  
21-109 Stary Uścimów  
pow. lubartowski, woj. lubelskie

Stary Uścimów, dnia 10.11.2017 r.

Znak sprawy: **GPI.271.7.2017**

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie Gminy Uścimów”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający – Gmina Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, które wpłynęły dnia 02.11.2017 r. do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

#### Pytanie nr 1:

Czy w związku ze zmianą od 01.10.2017 r. przepisów dotyczących kotłów na paliwa stałe, które zakazuje możliwość wprowadzania do obrotu n terenie RP urządzeń z dodatkowym rusztem i nie spełniających kryteriów dotyczących poziomu emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Zamawiający potwierdza, że oczekuje wyłącznie kotłów spełniających ww. przepisy, czyli kotłów pelletowych bez dodatkowego rusztu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje kotłów spełniających przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690) tj.:

- w przypadku kotłów wyprodukowanych po dniu 1 października 2017 r. Zamawiający wymaga kotłów bez rusztu awaryjnego;
- w przypadku kotłów wyprodukowanych przed dniem 1 października 2017 i nie prowadzonych do obrotu Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji technicznej

- A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**WÓJT**

.....  
*mgr inż. Stanisław Wołoszkiewicz*

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)